

E/F Royal  
Jyllandsgade 1B, lejl. E1  
6700 Esbjerg  
Att.: Ejnar Sørensen

Rapportnr.: AR-18-CA-00643896-01  
Batchnr.: EUDKVE-00643896  
Kundenr.: CA0000446  
Modt. dato: 01.03.2018

## Analyserapport

Prøvested: Ejerforeningen "Royal" Terapi bassin - / 5561556001  
Prøvetype: Bassinvand  
Prøvedtagning: 01.03.2018 kl. 09:10  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MBR  
Analyseperiode: 01.03.2018 - 08.03.2018

### Prøvemærke:

Lab prøvenr:	80537421	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 37 °C	3	CFU/100 ml		1000	1	DS 2217:1999	0.11 <sup>o)</sup>
<b>Trihalomethaner</b>							
Sum af Trihalomethaner	54	µg/l		100	1	M 0072 GC-ECD	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/EN ISO 19458, NST vejledning	A
Antal badende	1					* Visuel	A
Vandtemperatur	29.7	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.2	pH	7.0	8.0		DS/EN ISO 10523	A
Frit klor	1.1	mg/l	1.0	5.0	0.03	DS/EN ISO 7393-2	A 10
Bundet klor	0.26	mg/l		1.0	0.03	DS/EN ISO 7393-2 Beregning	A 15
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Bek. nr. 918 af 27/06/2016 - jf. § 15 er grænseværdier fra bek. 458, Bilag 1 (Øvrige)

### Kopi til:

E/F Royal, Peter Jørgensen, Jyllandsgade 1A Lejl. B1, 6700 Esbjerg  
Esbjerg Kommune, Kopimodtager Bassinvand, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

08.03.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Bek. nr. 918 af 27/06/2016 - jf. § 15 er grænseværdier fra bek. 458, Bilag 1 (Øvrige)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.