

E/F Royal
Jyllandsgade 1B, lejl. E1
6700 Esbjerg
Att.: Ejnar Sørensen

Rapportnr.: AR-18-CA-00710901-01
Batchnr.: EUDKVE-00710901
Kundenr.: CA0000446
Modt. dato: 05.09.2018

Analyserapport

Prøvested: Ejerforeningen "Royal" Terapi bassin - / 5561556001
Prøvetype: Bassinvand
Prøvedtagning: 05.09.2018 kl. 11:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MBR
Analyseperiode: 05.09.2018 - 14.09.2018

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	80597654	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Kimtal ved 37 °C	2	CFU/100 ml		1000	1	DS 2217:1999	0.11 ^{o)}
Trihalomethaner							
Sum af Trihalomethaner	28	µg/l		100	1	M 0072 GC-ECD	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/EN ISO 19458, NST vejledning	A
Antal badende	0					* Visuel	A
Vandtemperatur	28.8	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.1	pH	7.0	8.0		DS/EN ISO 10523	A
Frit klor	1.1	mg/l	1.0	5.0	0.03	DS/EN ISO 7393-2	A 10
Bundet klor	0.19	mg/l		1.0	0.03	DS/EN ISO 7393-2 Beregning	A 15
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Bek. nr. 918 af 27/06/2016 - jf. § 15 er grænseværdier fra bek. 458, Bilag 1 (Øvrige)

Kopi til:

E/F Royal , Peter Jørgensen, Jyllandsgade 1A Lejl. B1, 6700 Esbjerg
Esbjerg Kommune , Kopimodtager Bassinvand, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

14.09.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Bek. nr. 918 af 27/06/2016 - jf. § 15 er grænseværdier fra bek. 458, Bilag 1 (Øvrige)

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.